



Nr Pom.	Przeznaczenie Pom.	Posadzka	Pow. Użytk. m²
01	sala wydawania zwłok - kaplica	terakota	15,99 m²
02, 02a	śluza szatniowa	terakota	8,05 m²
03	sala sekcyjna	terakota	29,48 m²
04	korytarz	terakota	2,21 m²
05, 06	komora chłodnicza	terakota	17,12
07	wc + łazienka	terakota	4,30
08	biuro	terakota	6,37
09	korytarz	terakota	4,03
10	magazynek	terakota	4,81
11	magazyn/poza zakresem opracowania	cementowa	
RAZEM			92,36 m²

LEGENDA:

- gniazdo wtykowe 1-fazowe podwójne 16A/Z 250V p/t
- gniazdo wtykowe hermetyczne 1-fazowe podwójne 16A/Z 250V
- wypust zasilający urządzenie 1-fazowe
- projektowana rozdzielnia podtylnikowa typ VF318PD IP40/II
- łącznik złączający wentylatora (komplet w dostawie producenta)
- przycisk wyl. p.poż. - wyłącznik główny prądu w TG



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

 USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK 62-700 Turek ul. Legionów Polskich 5m15 e-mail: cietnisk32@poczta.onet.pl tel. kom. 0-796-458-444	
Obiekt	PRZEBUDOWA PROSEKTORIUM ELEKTROMARK w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOLE ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600
Zleciocodawca	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600
Stadium-Branża	P.B.W. ELEKTRYCZNA
Treść - Skala	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Gniazdo WTYKOWYCH 1:50 rzut parteru
Projektant	inż. Marek Szeląg
nr uprawnień	UAB 8346/II/4/90
Sprawił	inż. Jerzy Owsielko
nr uprawnień	WKP/0148/POOE/08
Data oprac.	WRZESIEŃ 2022 RYS. E-3